

國立臺灣大學安全官

安全訪視檢查表(適用無實驗場所空間)

環安衛中心 101.11.28 製表

訪視日期：_____年_____月_____日

訪視地點：_____學院_____系所_____室

安全官/訪視委員：_____

有下列狀況者請在方格中打「✓」，未設者打「x」。

一、一般安全

檢查項目	狀況	備註
1. 人員未能熟記本校緊急聯絡電話（校總區 3366-9110；醫學校區 2312-3456 ext88119；公衛學院 3366-8119）。	<input type="checkbox"/>	
2. 人員未接受基本消防訓練。	<input type="checkbox"/>	
3. 未依規定每3年進行館舍小型緊急應變演練。	<input type="checkbox"/>	

二、消防設備/逃生

檢查項目	狀況	備註
1. 公共空間未設有滅火裝置。	<input type="checkbox"/>	滅火裝置如滅火器、滅火毯、滅火砂、消防栓。
2. 滅火裝置沒有安放在指定之適當處。	<input type="checkbox"/>	包括過期、損毀、氣壓不足。
3. 滅火裝置周邊沒有保持淨空。	<input type="checkbox"/>	
4. 滅火裝置沒有定期保養檢查。	<input type="checkbox"/>	
5. 未設有偵煙/偵溫警報裝置。	<input type="checkbox"/>	
6. 偵煙/偵溫警報裝置沒有定期保養檢查。	<input type="checkbox"/>	
7. 偵煙/偵溫警報裝置周邊沒有保持淨空。	<input type="checkbox"/>	
8. 偵煙/偵溫警報裝置被擅自移位。	<input type="checkbox"/>	
9. 沒有消防緊急照明裝置。	<input type="checkbox"/>	
10. 消防緊急照明裝置沒有定期保養檢查。	<input type="checkbox"/>	
11. 消防緊急照明裝置未能正常運作。	<input type="checkbox"/>	
12. 沒有逃生/撤離規劃動線圖。	<input type="checkbox"/>	
13. 緊急逃生出口/裝置，被堵塞、私設門禁、上鎖或無法使用。	<input type="checkbox"/>	
14. 常關型防火門無閉合或上鎖。	<input type="checkbox"/>	
15. 防墜設施不足。	<input type="checkbox"/>	
16. 公共空間之裝修擺設已妨礙消防設備之正常運作。	<input type="checkbox"/>	
17. 未經申請變更使用執照或室內裝修許可證即擅自變更原核准使用用途。	<input type="checkbox"/>	

三、一般整潔管理

檢查項目	狀況	備註
1. 未保持整潔，地面有垃圾、廢棄物堆積。	<input type="checkbox"/>	垃圾桶應加蓋，並每日清理。
2. 有灰塵及蜘蛛網堆積、蚊蟲或老鼠出沒。	<input type="checkbox"/>	
3. 違反落實節約水電能源規定（如隨手關燈、關緊水龍頭，設定合理 26°C 室溫）。	<input type="checkbox"/>	
4. 將部分或全部之公共空間做為個人專有場所，堆置物品設備、棄置垃圾、排放各種污染物、惡臭物質及其他類似之行為。	<input type="checkbox"/>	
5. 有大量老舊設備堆積，未確實維護保養及報廢。	<input type="checkbox"/>	
6. 物品堆放於 1.5 公尺以上之高處而未設置護欄。	<input type="checkbox"/>	
7. 室內採光、照明不良。	<input type="checkbox"/>	
8. 通道、地板、階梯，有導致跌倒、滑倒、踩傷之虞。	<input type="checkbox"/>	
9. 主要人行道寬度不及 1 公尺，通道過窄。	<input type="checkbox"/>	
10. 自路面起算 2 公尺高度之範圍內，有障礙物擋道。	<input type="checkbox"/>	但因工作之必要，經採防護措施者，不在此限。
11. 高差超過 1.5 公尺以上之場所，卻未設置供人員安全上下之設備。	<input type="checkbox"/>	
12. 高度在 2 公尺以上之處所，未架設施工架等方式設置工作台，並張貼警告標示，禁止與工作無關之人員進入。	<input type="checkbox"/>	設置工作台有困難時，應採取張掛安全網或使工作人員使用安全帶等防止墜落措施。
13. 於 2 公尺以上高度之屋頂、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作台等場所，未設置應有之護欄或護蓋等防護設備。	<input type="checkbox"/>	

四、一般電氣安全

檢查項目	狀況	備註
1. 配電盤（箱）被阻擋無法開啟。	<input type="checkbox"/>	
2. 插頭未完全插入插座中，或有鬆脫現象。	<input type="checkbox"/>	
3. 電器設備或插座裝置於潮濕場所或環境中（如水槽周圍）。	<input type="checkbox"/>	應裝置「漏電斷路器」保護。
4. 電纜（線）相接時未使用接線盒（器）（或出線盒或接線箱）連接。	<input type="checkbox"/>	常見缺失是只用絕緣膠帶綑綁，膠帶脫落造成短路。
5. 電線未固定好。	<input type="checkbox"/>	易被外力拉斷造成短路。
6. 電線裸露。	<input type="checkbox"/>	
7. 電線有負載過高之現象（如焦化、發熱等）。	<input type="checkbox"/>	
8. 電線絕緣被覆有老化/破損/龜裂現象。	<input type="checkbox"/>	
9. 插座/插頭/開關有破損現象。	<input type="checkbox"/>	

10. 延長線不具國家標準 (CNS 等) 或商品檢驗標示。	<input type="checkbox"/>	須有合格標籤。
11. 延長線超負荷使用。	<input type="checkbox"/>	
12. 多孔插座之延長線沒有過負荷保護裝置。	<input type="checkbox"/>	附開關或保險絲。
13. 延長線有綑綁、捲曲現象。	<input type="checkbox"/>	
14. 延長線橫越通道地板上。	<input type="checkbox"/>	
15. 將雜物懸掛或放置於電線或電氣器具上。	<input type="checkbox"/>	
16. 電氣器具過於老舊 (如生鏽、破損)。	<input type="checkbox"/>	

五、 打勾項目加總數：_____

六、 其他事項：
